

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2021 года

город Москва

Мировой судья судебного участка № 407 района Марьино г. Москвы Разумовская Н.И., рассмотрев дело № 5-1147/21 об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении Семенова Павла Александровича, 26.07.1964г.рождения, уроженца гор. Брянск, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Верхние поля, д.4, кв.239, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних дочерей: Ксению, 27.08.2004г.рождения и Антонину, 29.07.2009г.рождения, занимающего должность председателя правления ГСК «Кабриолет», ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных правонарушений,

УСТАНОВИЛ:

02 ноября 2021г. председатель правления ГСК «Кабриолет» Семенов П.А. по адресу: г.Москва, ул.Верхние поля, д.2 не обеспечил в установленный срок выполнение законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, от 19.02.2021 г. № 32/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

п.2 - не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости инженерного оборудования (систем вентиляции и дымоудаления) (п.13 ППР в РФ);

п.3 - не организована проверка состояния огнезащитного покрытия инженерного оборудования (систем вентиляции и дымоудаления) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; указанная документация не хранится на объекте защиты (п. 13 ППР в РФ);

п.4 - не организовано устранение повреждений огнезащитного покрытия инженерного оборудования (систем вентиляции и дымоудаления) объекта защиты, либо его замены в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п. 13 ППР в РФ);

п.6 - допускается использование вентиляционных камер и других технических помещений для организации мастерских, а также хранения мебели и других предметов (пп. «б» п. 16 ППР в РФ);

п.10 - не обеспечено в полной мере наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 36 ППР в РФ);

п.11 - не производится проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 42 ППР в РФ);

п.12 - не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и

отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 43 ППР в РФ);

п.13 - не обеспечено размещение пожарных рукавов и стволов в пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении (п.50 ППР в РФ);

п.15 - не организовано проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 52 ППР в РФ);

п.16 - система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматические установки водяного пожаротушения находятся в неработоспособном состоянии (п.54 ППР в РФ);

п.17 - информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР в РФ);

п.19 - не обеспечивается соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в помещениях автосервиса, расположенного на 1 подземном этаже объекта защиты (п. 23 ППР в РФ);

п.20 - допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещений, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещения автосервиса на 1 подземном этаже объекта защиты) (пп. «н» п. 16 ППР в РФ);

п.23 - помещения стоянки не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией 4-го типа (п. 6.5.7 СП 113.13330.2016);

п.25 - допускается размещение торговых помещений в помещениях автостоянки (п. 5.1.8 СП 113.13330.2016);

п.26 - отсутствуют обозначения категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) на дверях складского и производственного назначения (п. 12 ППР в РФ),

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Семенов П.А. в суд явился, ему разъяснены права, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, и положения ст.51 Конституции РФ, отводов и ходатайств не заявлено.

Семенов П.А. в судебном заседании вину в совершении вменяемого правонарушения признал и просил его простить, пояснив, что часть пунктов предписания не выполнены по причине нехватки денежных средств и предоставления недостаточного времени для устранения нарушений. Предпринимаются все возможные меры для устранения выявленных нарушений. Что касается пунктов №№ 19,20 и 25 предписания, которые вновь включены в выданное по результатам проверки новое предписание, то они будут обжалованы в установленном законом порядке. Настоящее предписание не обжаловалось, и с ходатайством о продлении срока его исполнения он не обращался.

Помимо признания, вина Семенова П.А. в совершении указанного правонарушения объективно подтверждается следующими доказательствами, полученными с соблюдением законодательства:

