

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451**  
**о назначении административного наказания**

«07» декабря 2021 г.  
(дата рассмотрения дела)

г. Москва, ул. Люблинская, д. 94  
(место рассмотрения дела)

Я, главный государственный инспектор районов Капотня, Марьино, Люблино, Печатники ЮВАО г. Москвы по пожарному надзору – начальник 3 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Саблин Александр Владимирович, рассмотрев дело об административном правонарушении № 451, возбужденное «29» ноября 2021 г. в отношении юридического лица:

1. Полное наименование юридического лица: Гаражно-строительный кооператив «Кабриолет» (ГСК «Кабриолет»);
2. Юридический адрес: 109341, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 2;
3. Основной государственный регистрационный номер: 1027700302354;
4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7723196164;
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве;
6. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета (или корр. счета): Расчетный счет 40703810838250100766 Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва;
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Семенов Павел Александрович;
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: привлекалось по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (постановление о назначении административного наказания от 20.02.2021 № 69);
9. Документ, подтверждающий личность законного представителя юридического лица: паспорт РФ 4510 № 403236 выдан отделением по району Марьино ОУФМС России по г. Москве, дата выдачи 28.08.2009;
10. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица: Выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-309772319;

Законный представитель юридического лица: Семенов П.А. о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении извещена в установленном порядке, на рассмотрение дела об административном правонарушении явился.

Представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, предусмотренные п. 4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 25.4, 25.5, 24.2, 24.3, 24.4, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) и ст. 51 Конституции РФ с правами и обязанностями ознакомлен «07» декабря 2021 г.

✓  
(дата, подпись)

/П.А. Семенов/  
(ФИО)

**УСТАНОВИЛ:**

29.11.2021 в 10 час. 30 мин. в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 2 юридическое лицо – Гаражно-строительный кооператив «Кабриолет» (ГСК «Кабриолет») на объекте защиты, отнесенном к категории значительного риска, повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, выражающееся в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты, либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, а именно:

1. Не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости инженерного оборудования (систем вентиляции и дымоудаления). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 13.
2. Не организована проверка состояния огнезащитного покрытия инженерного оборудования (систем вентиляции и дымоудаления) в соответствии с нормативными документами по пожарной

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. п. 13 ППР в РФ.

3. Не организовано устранение повреждений огнезащитного покрытия инженерного оборудования (систем вентиляции и дымоудаления) объекта защиты, либо его замены в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. п. 13 ППР в РФ.

4. Допускается использование вентиляционных камер и других технических помещений для организации мастерских, а также хранения мебели и других предметов. пп. «б» п. 16 ППР в РФ.

5. Не обеспечено в полной мере наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. п. 36 ППР в РФ.

6. Не производится проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 42 ППР в РФ.

7. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 43 ППР в РФ.

8. Не обеспечено размещение пожарных рукавов и стволов в пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. п. 50 ППР в РФ.

9. Не организовано проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 52 ППР в РФ.

10. Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматические установки водяного пожаротушения находятся в неработоспособном состоянии. п. 54 ППР в РФ.

11. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 54 ППР в РФ.

12. Не обеспечивается соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в помещениях автосервиса, расположенного на 1 подземном этаже объекта защиты п. 23 ППР в РФ.

13. Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещений, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещения автосервиса на 1 подземном этаже объекта защиты). пп. «н» п. 16 ППР в РФ.

14. Допускается размещение торговых помещений в помещениях автостоянки п. 5.1.8 СП 113.13330.2016.

15. Помещение автостоянки не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией 4-го типа. п. 6.5.7 СП 113.13330.2016.

16. Отсутствуют обозначения категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) на дверях складского и производственного назначения. п. 12 ППР в РФ;

КОПИЯ  
ВЕРНА

указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

