



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве  
г. Москва, ул. Люблинская, д. 94, тел: (495) 349-88-41, E-mail: uvao3@gpn.moscow

**Предписание № 32/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Гаражно-строительный кооператив «КАБРИОЛЕТ»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

*законному представителю юридического лица – председателю правления*

*Семенову Павлу Александровичу*

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника 3 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве № 32-3-3 от 19.01.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 15 февраля 2021г., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 17 февраля 2021г., с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 19 февраля 2021г. проведена внеплановая/выездная проверка старшим инженером 3 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковником внутренней службы Мазуром Алексеем Владимировичем ГСК «Кабриолет», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 2 совместно с председателем правления ГСК «Кабриолет» Семеновым Павлом Александровичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается: размещение на путях эвакуации (проходах, коридорах, тамбурах) различных изделий, оборудования и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации	пп. «б» п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ)	01 ноября 2021 года	
2	Не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости инженерного оборудования (систем вентиляции и дымоудаления)	п. 13 ППР в РФ	01 ноября 2021 года	
3	Не организована проверка состояния огнезащитного покрытия инженерного оборудования (систем вентиляции и	п. 13 ППР в РФ	01 ноября	



	дымоудаления) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты		2021 года	
4	Не организовано устранение повреждений огнезащитного покрытия инженерного оборудования (систем вентиляции и дымоудаления) объекта защиты, либо его замены в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	п. 13 ППР в РФ	01 ноября 2021 года	
5	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	п. 15 ППР в РФ	01 ноября 2021 года	
6	Допускается использование вентиляционных камер и других технических помещений для организации мастерских, а также хранения мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	01 ноября 2021 года	
7	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ	01 ноября 2021 года	
8	Допускается блокировка дверей эвакуационных выходов из помещений стоянки	пп. «Б» п. 27 ППР в РФ	01 ноября 2021 года	
9	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией	пп. «в» п. 35 ППР в РФ	01 ноября 2021 года	
10	Не обеспечено в полной мере наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы	п. 36 ППР в РФ	01 ноября 2021 года	
11	Не производится проверка огнезадерживающих устройств	п. 42 ППР в РФ	01 ноября	

